

关于反映7月16日我公司1号烟气脱硫疑似超标排放的情况说明

我公司1号烟气脱硫装置自6月15日至今始终保持停运状态，已在东营市环境自动监测监控系统已正常上传停运报告，在线监测设备正常投用，在此期间在线监测设备监测氧含量始终保持在20.8%左右，数据平稳，但依据在线数据传输协议氧含量在低于21%时必须参与折算，导致折算后的异常数据上传到东营市环境自动监测监控系统上显示超标，经核实该数据不属于有效数据，故微博中反映的7月7日至7月9日间我公司1号烟气脱硫疑似超标数据与事实不符。

特此说明。

山东神驰化工集团有限公司

2021年7月19日

关于 1#烟气脱硫停产期间监测数据异常情况说明

东营市生态环境局：

我公司负责运维山东神驰化工集团有限公司 1#烟气脱硫在线监测设备，该装置于 2021 年 6 月 15 日停产一直未恢复生产。因停产期间氧含量较高一直维持在 20.8 左右致使折算后的二氧化硫和氮氧化物超标。

氧含量在 20.8 左右可以证明现场装置处于停产状态，也符合空气中的氧含量值，但依据在线数据传输协议氧含量在低于 21 时必须参与折算，所以导致折算后上传到环保 6.0 平台上的数据显示超标。停产期间在线监测设备中二氧化硫和氮氧化物的实际测量值都很低，此情况并非企业排放超标而是由于氧含量参与了折算。

特此说明。

中维环宇（北京）环境工程有限公司

2021 年 7 月 19 日

