



正本



SDZZ/HT-2026-DY003-a

检测报告

Testing Report

山中检字(2026)第DY003-a-009号

项目名称: 循环水检测项目
委托单位: 山东神驰化工集团有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2026.03.15



山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing

检测报告

山中检字（2026）第 DY003-a-009 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	循环水检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	循环水	样品描述	样品均无色、无味、透明
采、送样人员	付康、张涛	分析人员	冯珂珂
采样日期	2026.03.13	分析日期	2026.03.13-2026.03.14
联系人	于梦龙	联系电话	13361501963

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备一览表

仪器设备	型号	仪器编号
总有机碳分析仪	TOC-5000	1230

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 检测方法一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法	0.1mg/L

2.2 循环水检测结果

表 3 循环水检测结果一览表

采样日期	采样点位	采样频次	检测结果 (mg/L)	平均值 (mg/L)
2026.03.13	循环水场进口	1	8.6	8.6
		2	8.7	
		3	8.5	
	循环水场出口	1	9.3	9.0
		2	8.9	
		3	8.8	
烷基化水场进口	1	8.4	8.4	
	2	8.2		
	3	8.7		

检测报告

山中检字(2026)第DY003-a-009号

第2页 共2页

烷基化水场出口	1	8.6	8.7
	2	8.8	
	3	8.8	

三、质控措施及质控结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测循环水,对于检测项目采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白质控。

3.2 质控结果

1.空白质控

类型	项目	单位	结果	判定
实验室空白	总有机碳	mg/L	ND	合格

备注:“ND”表示无二氧化碳水中 TOC 质量浓度 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。

***** 报告结束 *****

编制人: 

审核人: 

授权签字人: 

签发日期: 2026.03.15

(检验检测专用章)



用章

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责,但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况,概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责,不对样品来源负责,委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议,应于收报告之日起十五日内向本公司提出,逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告,其数据、结果具有证明效力;不加盖CMA章的检验检测报告,仅供委托方内部科研、教学、调查等活动,不具有对社会的证明作用。

单位名称: 山东中泽环境检测有限公司

通讯地址: 山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园
5 号楼

邮 编: 257000

联系电话: 0546-7787870

电子邮箱: zhongzejiance@163.com